

ATTESTATION

Contrôles de type selon la norme **EN 488:2015**

PE-NAC-2017-INE-AT-001

Nous attestons qu'un essai de type a été réalisé sur les robinets à bille de type

Klinger Monolith KHO

sous notre surveillance.

Fabricant :
Klinger Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
Autriche

Basé sur les résultats, nous confirmons que les robinets à bille du type mentionné ci-dessus, pour le diamètre nominal

DN25R20 – DN300R250 et DN20 – DN250

satisfont à la norme au regard de l'essai de type.

Tous les essais spécifiés dans la norme ont été effectués sur respectivement un robinet à bille des diamètres nominaux DN50 et DN150.

Lors du contrôle d'étanchéité le taux de fuite a atteint le niveau A (zero fuite) à tous les tests.

Des détails concernant le déroulement des tests et les résultats sont disponibles dans le compte-rendu

WP 17-0338/SAL du 27 avril 2017

et de ses annexes

Hb-152 (KHO DN50R40), Hb-152 (KHO DN150R125)

Vienne, le 04/05/2017




DI Martin Schwarz
TÜV AUSTRIA Services GmbH
centre competence d'appareils sous pression